



## DETECTOREN KUNNEN EEN BEGINNENDE BRAND VROEGTIJDIG OPMERKEN EN KOSTBARE TIJD WINNEN!

Nooduitgangen en -deuren moeten steeds toegankelijk zijn en mogen NOOIT geblokkeerd of afgesloten worden!

### Evacuatie

- ❶ Maximale afstand tot de (nood)uitgang is 60 meter
- ❷ Nooddeur is minimaal 80 cm breed en draait naar buiten open
- ❸ Voldoende en duidelijke signalisatie en veiligheidsverlichting
- ❹ Voorzie een duidelijk aangegeven verzamelpunt
- ❺ Maximale afstand tot (hand)brandmelders is 30 meter



# Hoe voorkom ik BRAND op mijn bedrijf?

*'Je bedrijf brandveilig maken hoeft geen handvol geld te kosten'*

## HOE BRAND VOORKOMEN!?

### Elektrische risico's

- 5-jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie + regelmatig visuele controle
- Periodieke controle (landbouw)machines
- Installeer een verliesstroom- of differentieelschakelaar (wettelijk verplicht)
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie enkel door een erkend vakman
- Voorzie lampen van armaturen
- Sluit elektrische kasten af en bescherm deze tegen weersinvloeden
- Vermijd overbelasting van het elektrisch net

### Organisatie erf

- Gescheiden opslag van brandbare materialen en machines
- Bestrijding van ongedierte
- Rookverbod op het hele bedrijf
- Verwijder de batterij uit machines die langdurig stilstaan en gebruik de batterijsleutel
- Voorkom zelfontbranding hooi- en stroballen: vermijd een te hoog vochtgehalte tijdens het persen en controleer de temperatuur van de hooi- en stroballen regelmatig
- Stapel ballen correct en laat ruimte voor natuurlijke luchtcirculatie
- Kuis gemorste olievlekken onmiddellijk op
- Voer geen werkzaamheden uit die vonken genereren in de buurt van de mestput of brandbare materialen



## TOCH EEN BRAND? VOORKOM EEN SNELLE VERSPREIDING!

### Brandblussers

- 1 brandbluseenheid per 150m<sup>2</sup>, met minimum 2 brandblussers per verdieping
- Jaarlijks verplichte controle door erkend deskundige
- 3-maandelijkse controle door aangestelde verantwoordelijke (binnen het bedrijf) en resultaten registreren
- Plaats pictogrammen boven brandblusapparaten
- Brandblusapparaten zijn steeds vlot toegankelijk en niet geblokkeerd door gestockeerd materiaal

### Brandveilig (ver)bouwen

- Plaats gebouwen uit elkaar
- Voorkom opslag van materialen tussen gebouwen
- Verdeel het gebouw in verschillende compartimenten
- Voorzie brandkleppen bij luchtwassers
- Onderbreek dakisolatie en gebruik brandwerende isolatie
- Plaats de stookketel in een aparte ruimte met een zelfsluitende branddeur
- Voorzie een brandblusapparaat in ieder landbouwvoertuig (verplicht)
- Garandeer een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten
- Voorzie branddetectie (met doormelding) en een bliksemafleider